



UNIVERZITET U BEOGRADU
MAŠINSKI FAKULTET
CENTAR ZA PROCESNU TEHNIKU
KRALJICE MARIJE 16, 11120 BEOGRAD 35
TEL: 011/33-70-363 FAKS: 011/33-70-364

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	
Број:	164616
Датум:	01-09-2014
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35	

Pipelife Serbia
Partizanska 205
11277 Beograd – Ugrinovci

Na osnovu vašeg zahteva broj 30/2014 od 15. VIII 2014. godine izdaje se

POTVRDA O KVALITETU

za polietilenske cevi za transport gasovitih goriva Pipelife Gas. Cevi su sledećih dimenzija:

Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, 400, 450, 500, 560 i 630 mm. Izrađene su od HDPE PE 80 i PE 100.
Minimalne debljine zidova cevi su prema SDR 17,6, SDR 17 i SDR 11.

Izrađene su prema standardima:

- SRPS EN 1555-1:2011. Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima – Polietilen (PE).
Deo 1: Opšte,
- SRPS EN 1555-2:2011. Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima – Polietilen (PE).
Deo 2: Cevi.

Cevi su urađene u skladu sa:

- SRPS G.C6.601:1985. Mere i dozvoljena odstupanja cevi od polietilena.

Potvrde o usaglašenosti su urađene na osnovu modula A, Prilog III, Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom («Službeni glasnik RS» broj 87/2011).

Sastavni deo ove potvrde o kvalitetu je:

- Pipelife – Potvrda o usaglašenosti 32/2014. od 15. VIII 2014. godine,
- Pipelife – Conformity Declaration, Botevgrad, Bugarska od 12. VIII 2014. godine,
- ÖVGW – Zertifikat, WIEN, Austrija, broj G 2.668 od 30. XI 2012. godine,
- Pipelife - Supplier's declaration of conformity, Debrecen, Mađarska od 19. VIII 2014. godine u skladu sa EMI M-1011/2004.

Odgovorni ispitivač



Prodekan za naučnoistraživački rad

